



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri Lab. Grup Başkanlığı Gebze Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü

Chemistry Laboratory Directorate

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

BELGE NO: 16.20.01/104864-1

Certificate No.

TS EN 13163:2013 GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTREN BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ

Expanded Polystyrene TYPE TEST CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH EN 13163:2008

Talep Eden : DOĞUŞ BOYA İMALAT. TAAH. İNŞ. MALZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ
Applicant

Markası/Modeli : DBS DOĞUŞ+ŞEKİL
Trade mark/Model

Ürün Tanımı : Isı Yalıtım Malzemesi (Mantolama Amaçlı)EPS 100 - 22kg/m³
Product description

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Isıl direnç:1,45 m²K/W ;Isıl iletkenlik:0,034 W/mK

Thermal resistance and thermal conductivity

Kalınlık: T1 sınıfı , 50 mm

Thickness

% 10 Deformasyonda basma gerilmesi : CS(10\Y) 100

Compressive stress at 10 % deformation

Tam daldırmayla Uzun süreli su emmesi: WL(T)2

Long-term water absorption by immersion

Belirli Basma yükü ve sıcaklık şartları altında deformasyon:NPD

Deformation under specified compressive load and temperature conditions

Yangına tepki sınıfı:E Sınıfı

Reaction to fire: Class E

Belge Hazırlama Tarihi : 17.03.2014

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 12.11.2013-200035---27.10.2011-129263

Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 27.10.2016

Period of Validity



Onaylayan
Approved
Ölcay TEMEL
Gebze Kimya Laboratuvar Müdürü

*Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.
This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.*

Adres: TSE DeneY ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

16.00.00.F.055./19.04.2013-3

Sayfa2/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.